



## VSTUPNÉ OBOZNAMOVANIE ŠTUDENTOV K PROBLEMATIKE POŽIARNEJ OCHRANY

### Legislativa:

#### Všeobecne záväzné predpisy pre PO:

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,

Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii,

Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. stanovenie technických požiadaviek na protipožiarnu ochranu

Nariadenie Ministerstva vnútra SR č. 135/2014 o postupe pri vzniku úrazov, nebezpečnej udalosti, závažnej priemyselnej havárie a priznaní choroby z povolania

### POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE

#### Povinnosti zamestnanca (študenta) pri spozorovaní požiaru:

- Pri zistení požiaru podľa možnosti je povinný ho uhasiť sám,
- Ak nie je možné požiar uhasiť vlastnými silami a prostriedkami, vyhlásiť požiarne poplach podľa požiarnych poplachových smerníc,
- Vznik požiaru oznámiť na ohlasovňu požiarov Akadémie policajného zboru osobne, prípadne na

- tel. číslo: **09610/28457**



- ak nie je možné sa spojiť s ohlasovňou požiarov **n e o d k l a d n e** - oznámiť požiar na HaZZ na tel. č.: **150**, prípadne na tel. č. **112**

Pri vyžadovaní pomoci a oznamovaní vzniku požiaru je potrebné uviesť meno osoby, ktorá požiar hlási, dôvod volania, miesto a adresa vzniku požiaru, číslo telefónu pracoviska odkiaľ sa ohlasuje požiar, rozsah požiaru, možnosť prístupu pre zásahovú jednotku (po ohlásení počkať na overenie).

Požiarne poplach oznamujeme prostredníctvom automatického, tlačítkového hlásiča elektrickej požiarne signalizácie (alež len „EPS“) a následne prostredníctvom evakuačného rozhlasu alebo zvolaním **HORÍ**.

#### Povinnosti ostatných zamestnancov po vyhlásení požiarneho poplachu:

- Vedúci a členovia protipožiarnej hliadky sa dostavia na miesto vzniku požiaru a vykonávajú činnosti pri zdoľávaní požiaru, prípadne pri evakuácii ohrozených osôb.
- Zamestnanci povinní zúčastniť sa likvidácie požiaru podľa pokynov vedúceho/člena protipožiarnej hliadky alebo veliteľa zásahu Záchraného a hasičského zboru.


# Požiarne evakuačný plán

Dňom 1.9.2015 nadobudla účinnosť novela vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. V ustanoveniach týkajúcich sa požiarneho evakuačného plánu (§ 28 ods. 2 písm. b) boli podrobnejšie stanovené požiadavky na jeho grafickú časť.

Grafická časť požiarneho evak. plánu tvoria pôdorysy jednotlivých podlaží objektu s obsahom:

1. označenie podlažia, pre ktoré je spracovaná,
2. vyznačenie smerov úniku,
3. vyznačenie umiestnenia pož. zariadení (hasiacich prístrojov a hadicových zariadení,
4. grafické vyznačenie presnej polohy pozorovateľa,
5. zobrazenie celého objektu alebo situačného plánu s vyznačením miesta, kde sa evakuované osoby alebo zvieratá budú sústreďovať ,
6. umiestnenie legendy použitých grafických symbolov a značiek

Príklad grafického vyhotovenia:



## Hasiace prístroje - HP

Charakteristika: - jednoduchá obsluha,  
- jednoduchá konštrukcia,  
- lacné prevádzkové náklady,  
- rýchle uhasenie požiaru,

***Prenosný hasiaci prístroj - zloženie:***

- ovládacia armatúra,
- tlaková nádoba,
- vypúšťacia hadička,
- prúdnic.



***Prenosné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na:***

- vodné, penové, práškové,
- CO<sub>2</sub>, halónové.

***Stanovište a umiestňovanie HP - podmienky:***

- označené piktogramom STN ISO 7010,
- rukoväť HP max 1,5 m nad podlahou,
- chránený pred účinkami slnečného žiarenia,
- vzájomná vzdialenosť najviac 30 m,
- neumiestňovať na dočasné konštrukcie,
- poľnohospodárska výroba – vjazdy a výjazdy,
- regálové sklady – únikové východy, manipulačné uličky, riadiace kabíny regálových zakladačov.

**NESPRÁVNE (umiestnenie hasiaceho prístroja)**






## HASENIE POŽIARU

NESPRÁVNE



SPRÁVNE



### Bezpečnostné upozornenia

Požiar - ak je to bezpečné a zvládnuteľné vlastnými silami – zabrániť jeho šíreniu (uhasiť).

Požiar - na hasenie použiť dostupný hasiaci prístroj (práškový),

V prípade požiaru (veľkého) – privolať Hasičský a záchranný zbor „112“

- právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ môže spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve na základe písomného súhlasu okresného riaditeľstva Hasičského a záchr. zboru.
- stanovište prenosného hasiaceho prístroja a stanovište pojazdného hasiaceho prístroja musí spĺňať podmienky - musia byť viditeľné a trvale prístupné.
- prenosné hasiace prístroje podľa druhu hasiacej látky rozdeľujeme na vodné, penové, práškové, CO<sub>2</sub> a halónové
- elektrická požiarňa signalizácia (najmä) plní úlohu - skráti čas od vzniku požiaru do vyhlásenia poplachu a vykonania následných opatrení

V Bratislave dňa 28.8.2023

Spracoval: .....  
JUDr. Ján Dargaj, ABT, TP

rektor

Akadémie Policajného zboru v Bratislave  
pplk. JUDr. Michal Marko, PhD.  
poverený výkonom  
dočasne neobsadenej riadiacej funkcie